

СОГЛАСОВАНО
Председатель Кинельской
общественной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Г.А. Лимасова
« 38 » 03 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
ГБОУ СОШ № 10 СП д/с «Лучик»
г.о. Кинель/ Самарской области
Н.А. Гнеушева
" 11 " 03 2026 г.



ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ ДС – 03 от " 11 " 03 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение

1.2. Фактический адрес объекта 446435 Самарская область, город Кинель,
улица Зеленая, 21а

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, 889,3 кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да, 3657,6 кв. м

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта 2025

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – не запланирован, капитального – не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование
согласно уставу, краткое наименование) государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 10 города Кинеля городского округа Кинель
Самарской области структурное подразделение детский сад «Лучик», краткое
наименование - ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения):

446436 Самарская область, город Кинель, улица 50 лет Октября, 25а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность, иное) оперативное управление на основании договора о

передаче муниципального имущества в безвозмездное временное пользование от № 11/16 от 28.11.2016г - нежилое здание площадью 889,3 кв.м , находящееся по адресу Самарская область, г.Кинель, ул.Зеленая, 21а

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Кинельское управление министерства образования Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
446436 Самарская область, город Кинель, пл. Мира д.41

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг реализация основной программы дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)

все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 113 человек, вместимость 139 человек, пропускная способность 185 человек

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта):

рейсовые автобусы №7, №126,39 до остановки «Зеленая улица»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 170 м

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): по улице Зеленая: грунтовая дорога, засыпанная щебнем, присутствуют трещины, выбоины, ямы.

их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <1>
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <2>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Территория, прилегающая к зданию, доступна полностью для инвалидов и других маломобильных граждан. Для оказания услуги полностью необходимо установить на прилегающей территории к объекту:

- информацию об объекте; на пути к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг);
- указатели направления движения для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м. горизонтальные площадки (карманы),
- тактильную полосу перед лестницей;

Входная группа доступна частично всем инвалидам и другим маломобильным гражданам. Для оказания услуги полностью необходимо:

- на крыльце разместить информацию об объекте с использованием рельефных символов, рельефно-точечного шрифта Брайля;
- на крайних ступенях установить контрастную маркировку;
- установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м;
- установить поручни с другой стороны ступеней, колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м;
- у входа в здание установить звуковой и световой маячки;
- систему вызова помощи;
- на наружной лестнице установить нескользкое покрытие;
- установить тактильную полосу перед лестничным маршем;
- нанести полосы на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени (желтого цвета);

Пути движения на объекте доступны частично всем инвалидам и другим маломобильным гражданам. Для оказания услуги полностью необходимо:

- в коридорах установить указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход), звуковые маячки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильные мнемосхемы, рифленые и (или) контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом и дверями (ширина), опорные устройства, контрастная маркировка дверных проемов;
- на лестнице между этажами установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, контрастную маркировку, цифровые контрастные обозначения этажа, указатели номера этажа на поручне тактильные;
- установить звуковые маячки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильную мнемосхему;
- на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) установить рифленую и (или) контрастно окрашенную полосу;
- установить контрастную маркировку дверных проемов;
- на межэтажной лестнице установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз, контрастную маркировку крайних ступеней, цифровые контрастные обозначения этажа, указатели номера этажа на поручне тактильные;

Зона оказания услуги доступна частично всем инвалидам и другим маломобильным гражданам. Для оказания услуги полностью необходимо:

- в кабинетах обслуживания установить визуальную контрастную информацию,

Санитарно-бытовые помещения доступны частично всем инвалидам и другим маломобильным гражданам. Для оказания услуги полностью необходимо:

- оборудовать санузел для инвалидов: знаком доступности помещения, тактильной маркировкой санузла, установить кабину для инвалидов с унитазом, имеющим опору для спины, писсуаром высотой не более 0,4 м, опорными и откидными поручнями, крючками для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), на раковине водопроводный кран с рычажной рукояткой, водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа,

- установить систему тревожной сигнализации;

Средства информации и телекоммуникации на объекте временно не доступна. Для оказания услуги полностью необходимо:

- установить средства информации и телекоммуникации на объекте: визуальные средства информации о предоставлении услуги, указатели, пиктограммы; тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами изготовленными с использованием шрифта Брайля;
- тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки;
- текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой";
- факсимильные аппараты;
- телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;
- речевые информаторы и маяки, световые текстовые табло для вывода оперативной информации;
- малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы;
- индукционную систему.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <3>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	реконструкция, индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

4.2. Период проведения работ _____

В рамках исполнения (указывается наименование документа) _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: программы, плана (по состоянию доступности) частично доступно при выполнении адаптационных мероприятий для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха,

с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся в коляске, с нарушениями умственного развития.

Оценка результата исполнения частично доступно

4.4. Для принятия решения согласование: требуется/не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)

4.6. Паспорт составлен на основании:

Анкет (информации об объекте) от "11" "03" 2026 г.

Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от "11" "03" 2026 г. N 00-03

Фото материалов (ссылка на ресурс)

<1> Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

<2> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.